



Україна  
вул. І. Вишенського, 4а м. Рівне, 33027,  
тел. +38 (0362) 65 39 31, факс + 38 (0362) 65 39 29  
e-mail: ndirekonstr\_rivne@ukr.net

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Державне підприємство  
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут  
"НДІпроектреконструкція"  
Рівненська філія

Сертифікат на інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості  
ГП Дубіч Л.В. серія АР №018042 від 09.12.2021 р.  
Свідоцтво № 01166 від 29.04.2022 р.  
Сертифікат на обстеження будівель  
Експерт Шевченко А.В. серія АЕ № 006668 від 29. 12.2021 р.  
Свідоцтво №1493 від 24.11.2022 р.

Замовник: Відокремлений структурний підрозділ «Костопільський будівельно – технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»

Замовлення № 02/24

## ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

№ 02/24-2 від 02.02.2024 р.

щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення до будівлі та приміщень навчального корпусу Відокремленого структурного підрозділу «Костопільський будівельно – технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» по вул. Дерев'яна, 7 у м. Костопіль Рівненського району Рівненської області (орендується відповідно договору №27 від 27.12.2023 року)

Директор філії

Г П П

Відповідальний виконавець  
експерт

Кудря О.М.

Дубіч Л.В.

Шевченко А.В.

м. Рівне – 2024 р.



• Поверхня відкритих пандусів на шляхах руху повинна бути шорсткою, чітко маркована кольором або фактурою, контрастною відносно суміжних горизонтальних поверхонь.

• Відповідно до п.11.4 та п.11.6 ДБН В.2.2-40:2018 в усіх громадських будівлях слід передбачати санвузли загального користування з універсальною кабіною, котра повинна бути обладнана поручнями, гачками та іншим приладдям. Двері повинні бути у просвіті завширшки 0,9 м і відчинятися назовні.

Будівля навчального корпусу ВСП «Костопільський будівельно – технологічний фаховий коледж НУВГП» у знаходиться в західній частині м. Костопіль в районі малоповерхової житлово – громадської забудови. Будівля 1-поверхова, в плані має прямокутну форму. Рельєф території спокійний. Будівля використовується в якості навчально-виробничих майстерень.

Головний вхід в будівлю здійснюється з північного фасаду через ганок. Висота ганку становить 17см. Крім того, в будівлі влаштовані евакуаційні виходи, орієнтовані на схід та захід.

Люди з інвалідністю та інші маломобільні групи населення потрапляють у коридор, звідки здійснюється доступ у приміщення 1-го поверху, в яких провадитиметься навчання для вказаних груп населення.

На вході до будівлі на шляхах руху по коридору влаштовано прорізи достатньої ширини (0,9 м) та без порогів.

Майданчик та сходи ганку монолітні бетонні. При вході з півночі влаштований бетонний пандус, який має достатню ширину (1,5м) та довжину 2,06м, таким чином, нормативний ухил пандуса забезпечений.

Санвузол має вигляд універсальної кабіни, який використовується для учнів та людей з інвалідністю. Санвузол обладнаний поручнями біля унітазу та умивальника.

Технічний стан конструкцій приміщень побутового корпусу залежно від стану несучих та огорожуючих конструкцій оцінюється як **2 — задовільний**.

Підсумовуючи вище викладене та аналізуючи відповідність будівлі та приміщень Відокремленого структурного підрозділу «Костопільський будівельно – технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» по вул. Дерев'яна,7 в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, а також шляхів пересування осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення чинним нормам з інклюзивності, фахівці РФ «НДПроектреконструкція» прийшли до висновку, що **доступність** місць цільового відвідування та обслуговування, а також **безперешкодність переміщення** осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у вказаній будівлі згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» **забезпечена**.

Будівля та приміщення Відокремленого структурного підрозділу «Костопільський будівельно – технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» по вул. Дерев'яна,7 в м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, в яких Відокремлений структурний підрозділ «Костопільський будівельно – технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» проводить (провадитиме) свою діяльність, **відповідають вимогам доступності особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, згідно будівельних норм і правил.**

Експерт з технічного обстеження будівель та споруд  
(Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 006668 від 29.12.2021 р.  
Свідоцтво №1493 від 24.11.2022 р.)



Шевченко А.В.

Взам. інв. №	
Підп. і дата	
Інв. № оригн.	

Зм.	Кільк.	Архив.	№ доку.	Підпис.	Дата.

04/24-2 - ЕЗ

Арк.  
2



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АРБОЛ ІНЖИНІРИНГ»

# СВІДОЦТВО

№ 1493

Видано про те, що

**Шевченко Алла Вікторівна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

**ЕКСПЕРТ**

За програмами:

*Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.*

*Програма підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель та споруд.*

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

24 листопада 2022 р.



Лариса ЗАЙКІНА